

ダイオキシン測定結果

1・排出ガス及び灰中

測定箇所\測定日	2024年7月23日	規制値
1号炉	3.5	5ng-TEQ/m ³
2号炉	2.7	5ng-TEQ/m ³
固化灰	1.00	3ng-TEQ/m ³
焼却灰	0.015	3ng-TEQ/m ³

2・作業環境中

測定箇所/測定日	2024年7月22日	規制値
2F集塵機下部	0.10	2.5pg-TEQ/m ³
地下不燃物搬出装置	0.25	2.5pg-TEQ/m ³
1F固化灰搬出室	2.2	2.5pg-TEQ/m ³
2Fダスト固化室	0.31	2.5pg-TEQ/m ³