

排ガス測定結果

1号炉

測定場所		名瀬クリーンセンター	基準値
測定日		2025年2月3日	
ばいじん量[g/m^3]		0.010 g/m^3 未満	0.15 g/m^3
硫黄酸化物[m^3/h]		0.017 m^3/h	74.4 g/m^3
塩化水素濃度[mg/m^3]		20 mg/m^3	700 mg/m^3
窒素酸化物[ppm]		62 ppm	250 ppm
測定日		2024年11月25日	
全水銀濃度[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]		19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
内訳	ガス状水銀濃度	19 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	--- $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	粒子状水銀濃度	0.09 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	--- $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2号炉

測定場所		名瀬クリーンセンター	基準値
測定日		2025年2月4日	
ばいじん量[g/m^3]		0.009 g/m^3 未満	0.15 g/m^3
硫黄酸化物[m^3/h]		0.022 m^3/h	73.3 g/m^3
塩化水素濃度[mg/m^3]		60 mg/m^3	700 mg/m^3
窒素酸化物[ppm]		64 ppm	250 ppm
測定日		2024年11月26日	
全水銀濃度[$\mu\text{g}/\text{m}^3$]		7.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
内訳	ガス状水銀濃度	7.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	--- $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	粒子状水銀濃度	0.065 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	--- $\mu\text{g}/\text{m}^3$